

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира. 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его
территориального органа)

« 19 » ноября 2021 г., 17 час. 00 мин. № 1883

(дата и время составления акта)

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 120

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 19.10.2021 № 1883 (учетный номер выездной проверки 24210061000201249388)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Черемных Алексеем Васильевичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания детского сада, которым владеет и (или) пользуется муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»

(указывается объект контроля в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 120

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс», ИНН 2463018859

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 16 » ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 19 » ноября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки. при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня/1 час 30 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

в следующие сроки:

с « 16 » ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 16 » ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту осуществления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 120

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

программа первичного противопожарного инструктажа;

программа вводного противопожарного инструктажа;

график плановой проверки АУПС;

график проведения ТО и ППР системы объектового оборудования;

регламент ТО системы противопожарной защиты «АПС и СОУЭ»;

журнал регистрации практических тренировок по эвакуации;

договор на оказание услуг по техническому обслуживанию от 01.07.2021 № ТО-2236/21;

договор на техническое обслуживание от 01.09.2021 № СПбто- ОПС 2;

акты испытаний НПВ;

акты испытаний ВПВ;
акты комплексных испытаний на работоспособность СПС;
акт комплексной проверки работоспособности СОУЭ людей при пожаре;
приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;
копии удостоверений о прохождении обучения в объеме пожарно-технического минимума;
журналы вводного и повторных инструктажей по пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) приложение к акту

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Черемных А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Черемных Алексей Васильевич, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору, тел. 8(391)226-43-17, эл. адрес: grn2683403@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а) 19 11 2024 г. 12 часов 00 минут

✓ Инспектор Юстус П.И.
(должность, фамилия, инициалы)
представителя контролируемого лица)

✓ И
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение к акту № 1883 от 19.11.2021

Объектом проверки являются прилегающая территория, здания и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1- Универс» (далее МАОУ «КУГ № 1 – Универс») по адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 120.

В рамках реализации мер пожарной безопасности и в соответствии со статьей 64 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. МАОУ «КУГ № 1 – Универс» разработана и зарегистрирована в ОНД по г. Красноярску декларация пожарной безопасности: регистрационный номер №04401-371-ТО-07395 от 01.03.2021г.

Функциональное назначение объекта Ф 1.1. Территория детского сада «Журавушка» МАОУ «КУГ № 1 - УНИВЕРС» огорожена забором. На территорию детского сада имеется один въезд. Территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к ним, своевременно очищаются от горючих отходов и мусора. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных по адресам: ул. Киренского. 118 А, ул. Академика Киренского, 122.

Здание отдельно стоящее, трехэтажное с подвальными и чердачными помещениями. Общая площадь здания составляет 2981.8 м². Здание эксплуатируется на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 19.01.2009 серия 24ЕИ №075668). Здание гимназии «Н» - образной формы. Наружные стены здания железобетонные панели, межэтажные перекрытия выполнены из железобетонных плит. Кровля здания плоская покрытая рубероидом. Здание электрифицировано, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление здания центральное водяное, вентиляция естественная, в помещении пищеблока выполнена принудительная вытяжная, с ООО «ЯРВЕНТ» заключен договор на выполнение работ по техническому обслуживанию системы вентиляции (акт очитки вентиляции имеется).

С первого этажа имеется 12 эвакуационных выходов непосредственно наружу, для эвакуации с вышерасположенных этажей здания имеется две лестничные клетки типа Л1. Отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре третьего типа. Техническое обслуживание данных систем проводит ООО «РИК» по договору №СПБто-ОПС2 от 01.09.2021. Здание оборудовано системой, дублирующей сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, установлена объектовая станция SF-RM «Стрелец-Мониторинг». Техническое обслуживание SF-RM «Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО «ЭлСиБ» по договору №ТО-2236 от 01.07.2021. Проверки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и дублирования сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны с составлением актов проводятся. В ходе проведения проверки установлено, что системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и дублирования

сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны находятся в работоспособном состоянии.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Журнал учета состояния и проверки первичных средств пожаротушения заведен. Ежеквартальные проверки огнетушителей проведены.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проведена, имеется акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Директором учреждения (Юстус Т.И.) и ответственными лицами за пожарную безопасность в здании (Мелеховой Н.С., Михалко Г.Ю.) в соответствии с действующим законодательством РФ в области обеспечения пожарной безопасности пройдено обучение в объеме пожарно – технического минимума.

На объект защиты руководителем разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, данная инструкция соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Противопожарный инструктаж с сотрудниками проводится под запись в журналах. На объектах разработаны инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, практические тренировки по действиям персонала по эвакуации проводятся не реже 1 раза в полугодие. В учреждении приказом № 137 от 18.05.2021 «О назначении ответственных за противопожарную безопасность гимназии и установлении противопожарного режима в зданиях МАОУ «КУГ №1 -Универс» определен порядок и сроки проведения вводного, первичного и повторного противопожарного инструктажей, а также назначены лица ответственные за пожарную безопасность.

В соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение работников организаций мерам пожарной безопасности», в учреждении разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей. В учреждении разработаны, утверждены и согласованы в ОНД и ИП по г. Красноярску специальные программы проведения обучения в объеме пожарно-технического минимума для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану и воспитателей дошкольных учреждений. Документы, подтверждающие проведение обучения и принятия зачетов по данным программам, указанных категорий работников, имеются. В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, в учреждении имеются электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек. На каждом этаже здания вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору



А.В. Черемных