

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его  
территориального органа)

« 19 » ноября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 1881  
(дата и время составления акта)

г. Красноярск, ул. Новая заря, 15

(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 19.10.2021 № 1881 (учетный номер выездной проверки 24210061000201249145)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Черемных Алексеем Васильевичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

**не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

**не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания детского сада, которым владеет и (или) пользуется муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Красноярск, ул. Новая заря, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс», ИНН 2463018859

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 16 » ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 19 » ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня/1 час 30 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

в следующие сроки:

с « 16 » ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 16 » ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту осуществления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Новая заря, д. 15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

программа первичного противопожарного инструктажа;

программа вводного противопожарного инструктажа;

график плановой проверки АУПС;

график проведения ТО и ППР системы объектового оборудования;

регламент ТО системы противопожарной защиты «АПС и СОУЭ»;

журнал регистрации практических тренировок по эвакуации;

договор на оказание услуг по техническому обслуживанию от 31.12.2020 № Т-1170/21;

акты испытаний НПВ;

акты испытаний ВПВ;

акты комплексных испытаний на работоспособность СПС;  
приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;  
копии удостоверений о прохождении обучения в объеме пожарно-технического минимума;  
журналы вводного и повторных инструктажей по пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) приложение к акту

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору  
Черемных А.В.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



**Черемных Алексей Васильевич, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору, тел. 8(391)226-43-17, эл. адрес: gpn2683403@yandex.ru**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а) « 19 » 11 2021 г. « 18 » часов « 00 » минут

✓ директор Юсупов С. Ч.  
(должность, фамилия, инициалы  
представителя контролируемого лица)

А. В.  
(подпись)

**Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:**

---

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



## Приложение к акту проверки № 1881 от 19.11.2021г.

Объектом проверки являются прилегающая территория, здание и помещения детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1 - Универс» по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Новая Заря, 15.

В рамках реализации мер пожарной безопасности и в соответствии со статьей 64 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. МАОУ «КУГ № 1-Универс» разработана и зарегистрирована в ОНД и ПР по г. Красноярску декларация пожарной безопасности, регистрационный № 04 401-371-ГО-07394 от 01.03.2021г.

Функциональное назначение объекта – Ф1.1. Территория детского сада огорожена забором. На территорию сада имеется один въезд. Территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к ним, своевременно очищаются от горючих отходов и мусора. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 40 метров от здания детского сада. Здание детского сада отдельностоящее, двухэтажное 1953 года постройки (капитальный ремонт с 01.01.2014г. по 27.11.2015г.). Общая площадь здания составляет 649 квадратных метров. Здание оборудовано центральным (водяным) отоплением, горячим и холодным водоснабжением, телефонной связью, электроснабжением. Вентиляция в здании естественная и принудительная вытяжная. Фундамент – на свайном основании, ростоверк ленточный монолитный железобетонный, стены здания выполнены из силикатного кирпича, межэтажные перекрытия железобетонные многослойные, кровля скатная с чердаком, металлическая по деревянным стропилам. Кровля оборудована ограждением (испытание ограждения поведено). Выхода на кровлю осуществляется через общую лестничную клетку.

Ночное пребывание в детском саду не предусмотрено. В подвальном этаже здания расположены помещения: сушильно-гладильное, стиральная, помещение уборочного инвентаря, гардеробная, комната приема пищи, кладовая чистого белья, коридор, кладовая хозяйственная, кладовая сухих продуктов, загрузочная, кладовая овощей. Из подвального этажа предусмотрено два эвакуационных выхода непосредственно наружу с северной и восточной сторон здания.

На первом этаже здания расположены помещения двух детских групп, коридор, медицинский кабинет, кухня. Из помещений первого этажа здания имеется два эвакуационных выхода из общего коридора непосредственно наружу; два - из помещений детских групповых непосредственно наружу. На втором этаже детского сада расположены помещения двух детских групп, кабинет заведующего, музыкальный зал. Из помещений второго этажа имеется два эвакуационных выхода через лестничные клетки 3-го типа расположенные в детских групповых, один - по общей лестничной клетке типа Л1.

В здании предусмотрено внутреннее противопожарное водоснабжение, установлено 2 пожарных крана. Пожарные краны установлены в пожарных шкафах, пожарные краны присоединены к пожарным рукавам и стволам. Испытание внутреннего противопожарного водопровода проведено.

Отделка путей эвакуации в здании детского сада выполнена следующим образом: стены лестничных клеток выполнены водоэмульсионной краской, отделка ступеней выполнена керамической плиткой. Стены общих коридоров выполнены водоэмульсионной краской, пол –кафель по бетонному основанию.

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями в количестве 12 шт.), журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется – осмотр огнетушителей проводится ежеквартально. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара II типа, которые на момент проверки находятся в исправном состоянии. Заключен договор на техническое обслуживание системы «Стрелец» дублирующей сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны с ООО «ЭлСиб» (№ ТО-1170/21 от 31.12.2020г.). Поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара имеются, вывешены на видных местах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Директором учреждения (Юстус Т.И.) и ответственными лицами за пожарную безопасность в здании (Мелеховой Н.С., Михалко Г.Ю.) в соответствии с действующим законодательством РФ в области обеспечения пожарной безопасности пройдено обучение в объеме пожарно – технического минимума.

На объект защиты руководителем разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, данная инструкция соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Противопожарный инструктаж с сотрудниками проводится под запись в журналах. На объектах разработаны инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, практические тренировки по действиям персонала по эвакуации проводятся не реже 1 раза в полугодие. В учреждении приказом № 137 от 18.05.2021 «О назначении ответственных за противопожарную безопасность гимназии и установлении противопожарного режима в зданиях МАОУ «КУГ № 1 -Универс» определен порядок и сроки проведения вводного, первичного и повторного противопожарного инструктажей, а также назначены лица ответственные за пожарную безопасность.

В соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение работников организаций мерам пожарной безопасности», в учреждении разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей. В учреждении разработаны, утверждены и согласованы в ОНД и ПР по г. Красноярску специальные программы проведения обучения в объеме пожарно-технического минимума для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану и воспитателей дошкольных учреждений. Документы, подтверждающие проведение обучение и принятия зачетов по данным программам, указанных категорий работников, имеются. В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, в учреждении имеются электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек. На каждом этаже здания вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору



А.В. Черемных